



### ORGANISMO NOTIFICATO n° 1372

Sede legale: Via C. Pizzorno, 12 - 28078 ROMAGNANO SESIA (NO) Sede operativa: Statale Valsesia, 20 - 13035 LENTA (VC)

## VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN BASE A PROVE

### 1372-CPR-3038/RP

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo rapporto di valutazione si applica al seguente prodotto da costruzione:

Dati del prodotto:

Denominazione: **SUPERSHIELD FLEXI**  
Tipo CM Classe P

Descrizione: Prodotto impermeabilizzante applicato liquido cementizio resistente al contatto con acqua clorurata

immesso sul mercato sotto il nome:

Ragione sociale: **SUPERSHIELD ITALIA S.r.l.**

Sede Legale: **Corso Montevicchio, 50 – 10129 TORINO (TO)**

e prodotto nello stabilimento:

Identificazione/Indirizzo: **SUPERSHIELD PVT. LTD., 77 Race Court, Coimbatore (INDIA)**

In accordo alla norma **EN 14891:2012**, è stata eseguita una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove con Sistema 3, ottenendo le prestazioni sotto riportate:

Caratteristica	Requisito	Metodo di prova
Tenuta all'acqua	Nessuna penetrazione e aumento di peso $\leq 20$ g	EN 14891 Metodo A.7

Le caratteristiche del campione, le modalità di prova ed il loro risultato sono dettagliate nel fascicolo 1904/CE.

Questo rapporto di valutazione è stato emesso la prima volta il **29 maggio 2020** e rimarrà valido fino a quando né la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP, né le condizioni di produzione nello stabilimento siano significativamente modificate.

Emissione corrente: Lenta, 29/05/2020  
Revisione: 0

Il Direttore Tecnico  
Dott. Ing. Raffaella Arrigoni